

EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány



a 2009/142/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének (a) pontja szerint
a gázüzemű berendezésekről

Tanúsítvány szám: MB 69242338 0001 PIN: 1008 CN 2588

Jegyzőkönyv szám: 28214809 001

Tanúsítvány Tulajdonos: Technorgáz Energiaipari Kft.
H-1211 Budapest, Csepel, Dunalejáró utca 26.

Gyártó: Technorgáz Energiaipari Kft.
H-1211 Budapest, Csepel, Dunalejáró utca 26.

Termék: Termék csoport: Fűtőkészülékek (3000)
Gáztüzelésű C típusú központi fűtési kazán (3201)

Termék azonosítás: Modell: MIKA-6E Turbó

Részleteket lásd a mellékletben.

Tanúsítás alapjául szolgáló előírások: EN 483:1999, EN 483:1999/A2:2001, EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

Célszág: HU

Az EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab az irányelv I. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek megfelel. A Tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:
Budapest, 2012.06.27.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

CE A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel. CE

Ventilátoros, nyomásszabályozóval ellátott kazán	
Modell	MIKA-6E Turbó
Magasság [mm]	580
Szélesség [mm]	395
Mélység [mm]	260
Tömeg [kg]	18
Készülékkategória - Célország	I _{2H} - HU
Névleges csatlakozási nyomás [mbar]	25
Névleges hőterhelés [kW]	6,6
Névleges hőteljesítmény [kW]	6,0
Hatásfok névleges hőterhelésnél [%]	90
Égőnyomás névleges hőterhelésnél [mbar]	10,5
Főgő fúvóka darabszám / átmérő [db / mm]	5 / 1,10
Gyújtógő fúvóka darabszám / átmérő [db / mm]	1 / 0,3
Gázfogyasztás névleges hőterhelésnél (15 °C, 1013 mbar, 25 mbar, G20) [m ³ /h]	0,70
Gázcsatlakozás	G ½"
Fűtés csatlakozás	G ½"
NOx osztály	3
Égéstermék elvezetés módja	C ₁₃
Égéstermék elvezető Ø d / D [mm]	40 / 65
Falátfogás [mm]	250 - 550
Nyomásosztály	2. PMS=3 bar
Fűtőkör megengedett legkisebb nyomása [bar]	0,5
Fűtővíz hőmérséklet max. [°C]	80
Fűtővíz hőmérséklet min. [°C]	40
Kombinált gázszelep	SIT Nova 820
Névleges feszültség, AC [V]	230
Teljesítményfelvétel [W]	105
Védettség	IP44
Érintésvédelmi osztály	I.

Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2012.06.27.



Szabó Sándor Endre

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu

Felügyeleti Igazolás



a 2009/142/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint
gázüzemű berendezések gyártásáról

Igazolás száma: MO 69248071 0001
Gyártás ellenőrzési
jelentés száma: 28224237 001
Az ellenőrzés modulja: 8. cikk, (1) bekezdés b) pontja, i., C modul

Gyártó: Technorgáz Energiaipari Kft.
H-2377 Örkény, Jókai u. 12/a.

A felügyelet alá vont termékek EK- Típusvizsgálati tanúsítványai:	Elnevezés	Tanúsítvány szám és PIN szám
	Gáztüzelésű fűtőkazán;	MB 69241063 0001, 1008 CM 2510;
	Gáztüzelésű konvekciós helyiségfűtő készülékek;	MB 69241291 0001, 1008 CM 2535;
	Gáztüzelésű C típusú központi fűtési kazán;	MB 69242338 0001, 1008 CN 2588;
	Gáztüzelésű konvekciós helyiségfűtő látvány készülék;	MB 69247509 0001, 1008 CP 2789;
	Gáztüzelésű C típusú kazán és fűtőkészülék	MB 69247510 0001, 1008 CP 2790

A következő
gyártásellenőrzés
időpontja: 2015.09.09-ig.

A következő ellenőrzés
modulja: 8. cikk, (1) bekezdés b) pontja, i., C modul

Ez a felügyeleti igazolás a fenti termékek gyártására vonatkozik. Igazolja, hogy a sorozatgyártás megfelel az Irányelv II. Melléklet 2. pontja alapvető követelményeinek. A tanúsítvány tulajdonos / a gyártó jogosult az EK Megfelelőségi Nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan felhasználni ezt az igazolást, az Irányelvnek megfelelően. A gyártó feltüntetheti a CE jelet, amint az az Irányelv III. Mellékletében le van írva, a kijelölt / bejelentett szervezet, a TÜV Rheinland InterCert Kft. 1008-as azonosító számával együtt minden, a fent említett tanúsítványokon szereplő termékeken, a következő gyártás ellenőrzési időpont + 3 hónapig.

Tanúsító Szervezet

Kiadás dátuma:
Budapest, 2014. 09. 16.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál